

Pozemek parc. č. 5196/99, k. ú. Frýdek



Klasifikace informací: Neveřejné


Pozemky parc. č. 1869/1, parc. č. 1869/4, parc. č. 1869/5, parc. č. 1869/6, parc. č. 1868, jehož součástí je stavba č.p. 765, k. ú. Frýdek



Průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 765, k. ú. Frýdek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

<p>Ulice, číslo: Slezská, 765 PSČ, místo: 73801, Frýdek-Místek K.ú., parcelní č.: Frýdek (634956), 1868 Typ budovy: Administrativní budova Celková energeticky vztažná plocha: 859 m²</p>	
---	---

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

A Mimořádně úsporná	74.3
B Velmi úsporná	111
C Úsporná	149
D Méně úsporná	214
E Nehospodárná	279
F Velmi nehospodárná	344
G Mimořádně nehospodárná	

341

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 220.5
■ elektřina: 27.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.16 W/(m ² ·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	195 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	289 kWh/(m ² ·rok)	F
Vytápění	257 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	2.39 kWh/(m ² ·rok)	D
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	12.8 kWh/(m ² ·rok)	G
Osvětlení	16.8 kWh/(m ² ·rok)	D

<p>Energetický specialista: Ing. Tomáš Novák Osvědčení č.: 1590 Kontakt: info@sue-cr.cz</p>	<p>Ev. č. průkazu: 401534.0 Vyhotoveno dne: 30.11.2021 Podpis:</p>
--	---

