


## Pozemek parc. č. 3012, jehož součástí je stavba č.p. 124, k. ú. Třanovice






# Průkaz energetické náročnosti budovy

## PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Třanovice 124**  
PSC, obce: **739 53 Třanovice**  
K.ú., parcelní č.: **Třanovice, 3012**  
Typ budovy: **budova pro ubytování a stravování**  
Celková energetický vztažná plocha: **452,4 m<sup>2</sup>**



### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,68 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	58,2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	319,6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	F
Vytápění	155,5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	F
Chlazení	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Příprava teplé vody	69,2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	F
Osvětlení	94,9 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	G

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance** Ev. č. průkazu: **590 445.0**  
Osvědčení č.: **093** Vyhотовeno dne: **30. duben 2024**  
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz** Podpis: \_\_\_\_\_