



Legenda kladečského plánu

- A.0**
- Lomové body – popis
  - Lomové body – značky
  - Horkovod – osa (jednočarově)
  - Lomové body – koty
  - Trubní díly (svary)
  - Trubní díly – koty
  - Trubní díly – popis
  - Trubní díly – polštáře
  - Trubní díly – polštáře – popis

Poznámky:

- Potrubí topné vody budou zhotovena z předizolovaného ocelového potrubí DN200(315)
- Potrubí TeV bude zhotoveno z předizolovaného PEX potrubí 88x6,5(182)
- Potrubí Cirkulace bude zhotoveno z předizolovaného PEX potrubí 72x6(162)
- V prostoru lomového bodu A.2 bude vybourán vnitřní roh žlabu pro umístění cirkulačního předizolovaného PEX potrubí
- V místech kde budou zhotovovány svary potrubí DN200 budou vybourány zdi žlabu pro zajištění montážního prostoru
- Legenda viz výkres č. 24-24-711-02

|  |   |                        |  |  |         |        |
|--|---|------------------------|--|--|---------|--------|
| Vypracoval:  |   | HIP:                   |  | Generální projektant:  |         |        |
| Ing. Václav Schubert   |   | Ing. Lukáš Bukovský    |  | <div>MIOT, s.r.o.</div> <div>Zelená 3062/30,<br/>702 00 Ostrava - Moravská Ostrava<br/>miot@miot.cz, www.miot.cz</div> |         |        |
| Kontroloval:   |   | Zodpovědný projektant: |  |  |         |        |
| Ing. Lukáš Bukovský  |   | Ing. Lukáš Bukovský    |  |  |         |        |
| Projekt  | Oprava potrubí v kolektoru SŠ Karviná                           |                        |  |  |         |        |
| Projektant profese   | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava |                        |  | Zakázkové číslo 24-24  |         |        |
| Investor   | VIGIL ENGINEERING s.r.o., Dětmorovice 401, 73571                |                        |  | Stupeň PD  | DPS     | Paré   |
| Místo stavby   | tř. Osvobození 1111/60, 73506 Karviná - Nové Město, Česko       |                        |  | Datum  | 05/2024 |        |
|  | IO 1 Rekonstrukce potrubí                                       |                        |  | Formát   | A3      |        |
|  |   |                        |  | Měřítko  | 1:100   |        |
| Název dokumentu  | Kladečský plán  |                        |  | Číslo výkresu  |         | Revize |
|  |   |                        |  | 24-24-711-04   |         | 0      |
| © TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOT, s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ. |   |                        |  |  |         |        |