



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17. 1. 2024

Naše zn.: 8.1/8025/1340/24/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Vladimír Slonka

Ztracená 231

739 34 ŠENOV

Datum: 25. 1. 2024

Vyjádření k dokumentaci pro povolování stavby

Stavba : Výměna oken
Katastr : Mariánské Hory
Parcela : 228
Ulice : Karasova
Stavebník : Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

Jedná se o výměnu stávajících oken za nová plastová. Předpokládá se umístění lešení do výšky 7 m v místě chodníků před fasádou.

Informativní umístění vodovodů DN 80, DN 100 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti a na plánovanou opravu vodovodu v ulici Karasova.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Poklopy vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114 09
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

