


VÝVAŽOVACÍ VENTILY VĚTEV	PRŮTOK	TLAKOVÁ ZTRÁTA VENTILU	DN	NASTAVENÍ
TĚLOCVIČNA	4,2 m3/h	3 kPa	50	3,5
KANCELÁŘE, JÍDELNA, 1.PP	3,9 m3/h	3 kPa	50	3,2
HLAVNÍ BUDOVA 1.NP-3.NP	8,9 m3/h	3 kPa	65	5,0
PŘÍSTAVBA	3,8 m3/h	3 kPa	50	3,0
OHŘEV TEPLÉ VODY	3,7 m3/h	3 kPa	50	3,0

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
ROZVODY

50 x 6,9 IZ PP-RCT
TEPLÁ VODA

32 x 4,4 IZ PP-RCT
CÍRKULACE TV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/HIP:		ING. EVA KOSTIALOVÁ		 <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049</div>
KONTROLOVAL:		BARBORA KYŠKOVÁ		
VYPRACOVALA:		ING. EVA KOSTIALOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.2.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ				
OBJEDNATEL: OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LOGISTICKÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HANY KVAPILOVÉ 20, 746 01 OPAVA				DATUM: 10 / 2024
NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE ZDROJE VYTÁPĚNÍ HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY				FORMÁT: 841 x 420
				ARCHIVNÍ ČÍSLO:
				DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS
				D.1.2.4 TPS - VYTÁPĚNÍ
MÍSTO STAVBY: OPAVA, HANY KVAPILOVÉ 22				STAVEBNÍ OBJEKT:
PARCELA, Č.: 132/1				SO 01
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: OPAVA - PŘEDMĚSTÍ				
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:
KOTELNA - SCHÉMA ZAPOJENÍ				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.4.2-03

AUTORIZACE:

Atris s.r.o.
Občanská 1116/18
710 00 Ostrava
e-mail: info@atris.cz
tel: +420 724 736 049