

DOTAZ K DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:

OTÁZKA: Je stávající objekt kotelny napojen na přípojky inženýrských sítí, popř. na vnější domovní rozvody inženýrských sítí ? T.j. bude součástí PD na odstranění stavby PD odstranění přípojek, popř. jejich přeložka ?

ODPOVĚĎ:

Na základě dotazu jsme žádali vyjádření ČEZ:

Dotčená budova je napojena na přívod elektrické energie podzemním vedením do 1 KV dle situačního výkresu. K odstranění přípojek je nutné postupovat dle pokynů (Sdělení ČEZd, Podmínky ochrany sítě ČEZd)

Na jiné inženýrské sítě (voda, plyn) není objekt napojen.

Příloha č. 1 Situační výkres ČEZd

Příloha č. 2 Sdělení ČEZd

Příloha č. 3 Podmínky ochrany sítě ČEZd