



Poz	Specifikace	ks
ice		
s1	Plynový kotel Wolf NC-30 ED-192	-
s2	Čerpadlo MAZNA 40-120F	1
s3	Expanzní nádrž 2800	-
s4	Ohřívač vody QUANTUM OTEU-40-HORS/E: 155v, 7,2kW	-
s5	Úgromná voda H.R.V. JUNIOR	-
s6	Čerpadlo FERRO CP15-1,5, Pmax 180Pa	1
s7	Elektronický ventil FIVECO EPE 1030 02 20W	1
s8	Expanzní nádrž 8l	-

## Poznámky:

– legendo viz. 43-24-7P2-02

Výpracoval:		HIP:		Generální projektant:	
Ing. Lubor Štelar		Ing. Lukáš Bukovský		MIOIT, s.r.o.	
Kontroloval:		Zodpovědný projektant:		Želutná 306/230, 702 00 Ostrava	
Ing. Lukáš Bukovský		Ing. Lukáš Bukovský		702 00 Ostrava, Moravská Ostrava	
Projek		Rekonstrukce zdroje vytápění budovy na ul. Sokolská třída		tel. 730 156 723	
Projektant profese		MIOIT, s.r.o., Želutná 306/230, 702 00 Ostrava		Zakázkové číslo 43-24	
Investor		Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15		Stupeň PD DPS	
Místo stavby		Sokolská třída 15, Ostrava 702 00		Datum 07/2024	
Provozovní soubor		PS 01 Plynová kotelna		Formát A2	
Díleč provozní soubor		DPS 01.02 Zemní plyn		Měřítko -	
Název dokumentu		Dispozice Stávající stav - demontáž		Číslo výkresu 43-24-7P2-04	
				Revize 0	

© TATO DOKUMENTACE JE MĚŠK DŮŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOIT, s.r.o. JE PROTIPRAVNÍ.