



Poz	Specifikace	ks
108		
s1	Plynový kotlík Weir NC-30 ED-192	2
s2	Čerpadlo MASHA 40-120R	1
s3	Expanzní nádrž 280l	1
s4	Ohřívač vody QUANTUM QTEU-40-NRS/E: 155, 7,2kW	1
s5	Úpravna vody H.R.V. JUNIOR	1
s6	Čerpadlo FERRO CP15-1.5, Pmax 1MPa	1
s7	Elektromagnetický ventil PECO DPE 1030 02 20W	1
s8	Expanzní nádrž 8l	1

## Poznámky:

– legenda viz. 43-24-7P1-02

Vypracoval:	Ing. Lukáš Bukovský	HIP:	Ing. Lukáš Bukovský	Generální projektant:
Kontroloval:	Ing. Lukáš Bukovský	Zodpovědný projektant:	Ing. Lukáš Bukovský	Základní 3062/30, 702 00 Ostrava Městská Ostrava tel. 730 156 723
Projekt	Rekonstrukce zdroje vytápění budovy na ul. Sokolská třída			
Projektant profe	MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava	Zakázkové číslo	43-24	
Investor	Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15	Stupeň PD	DPS	Paré
Místo stavby	Sokolská třída 15, Ostrava 702 00	Datum	07/2024	
Provozní soubor	PS 01 Plynová kotelna	Formát	A2	
Díleč provozní soubor	DPS 01.01 Technologie	Měřítko	-	
Název dokumentu	Dispozice Stávající stav	Číslo výkresu	43-24-7P1-05	Revize
				0